

Россия

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Луговская средняя общеобразовательная школа № 24

МО Тугулымский городской округ

623660, Свердловская область, Тугулымский район, пос. Луговской, ул. Тугулымская, 23

lugoshko@mail.ru Тел/факс (34367)25-2-30

ИНН 6655003525

№ 272 от 02.04.2021г.

Заместителю главного государственного инспектора
Талицкого ГО, Тугулымского ГО
по пожарному надзору
А.В.Сысоеву


директора МАОУ Луговская средняя
общеобразовательная школа № 24
И.В.Ерастовой

Ответ на представление № 356 от 09.04.2021г.

Довожу до Вашего сведения, что Ваше представление рассмотрено в присутствии заместителя директора по АХР Зырянова А.В. и ответственного за пожарную безопасность Красиковой Н.М.

На данный момент выполнены следующие пункты представления:

1. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (МАОУ Луговская СОШ №24, п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)
6. При наличии требований пожарной безопасности к заполнению проемов в строительных конструкциях (противопожарные двери в складском помещении №86) на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая предел огнестойкости заполнения данного проема (сертификат и паспорт на противопожарную дверь)
11. Руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не проводятся работы по очистке воздухопроводов в пищеблоке от горючих отходов и отложений, при этом такие работы проводятся не реже 1 раз в год с внесением информации в журнал эксплуатации системы противопожарной защиты.
13. При эксплуатации эвакуационных путей руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На дверях, отделяющих лестничную клетку от общих коридоров, около кабинета № 20 и в части здания, где размещена «Точка роста»,

Подпись: 18.05.2021


отсутствуют уплотнения в нижних притворах. (МАОУ Луговская СОШ № 24, п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.15 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы).

Директор школы:



Ерастова И.В.